

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „Zákon“)

Zadavatel	město Louny
sídlo:	Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený:	Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru správy majetku
IČO/ DIČ:	00265209 / CZ00265209
profil:	https://zakazky.mulouny.cz/
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Revitalizace letního cvičiště – III. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 09.12.2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

V Mostě, dne 28.12.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 22.12.2021 ve 13:00 h níže uvedený dotaz, na který odpovídá následovně.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje od vybraného zhotovitele v návrhu smlouvy o dílo v článku 10 Vady a záruky:

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

Náš poddodavatel, který se specializuje na provádění betonových skateparků a má s jejich výstavbou bohaté zkušenosti, nechce držet resp. uznat záruku v délce trvání 60 měsíců a to na případný vznik drobných vlásečnicových trhlin, které nebudou mít vliv na funkčnost železobetonové desky a betonového bazénu při zachovalých jízdních vlastnostech. Dle jejich sdělení, nelze při provádění těchto prací vyloučit vznik vlásečnicových trhlin, a proto se nemůže požadovaná záruka na vznik drobných vlásečnicových trhlin vztahovat.

Otázka č. 1:

Žádáme zadavatele, aby do návrhu smlouvy o dílo doplnil větu: „Záruka se nevztahuje na vznik drobných vlásečnicových trhlin, které nebudou mít vliv na funkčnost železobetonové desky a betonového bazénu při zachovalých jízdních vlastnostech“, a to z důvodů, které popisujeme výše.

Odpověď:

Požadavek na délku záruky **ani text** smlouvy o dílo nebude zadavatelem upraven.

Pokud by v době běhu záruční doby došlo ke vzniku drobných vlásečnicových trhlin, které nemají a nebudou mít vliv na životnost a funkčnost železobetonové konstrukce a nesníží jízdní vlastnosti, a současné které budou odborně vyhodnoceny jako odpovídající normám, vlastnostem a technologickým předpisům a postupům, nebude reklamace ze strany objednavatele uplatňována, neboť zadavatel si je vědom faktu, že u každého zhotoveného díla dochází v čase ke změnám na povrchu železobetonové konstrukce, a to mj. vlivem počasí, užívání a procesů použitých materiálů.

Pro úplnost zadavatel doplňuje, že se neseťkal u smluv o dílo s obdobným předmětem díla (vybudování skateparku) s úpravou textu ohledně specifikace určitých změn (vzniku vlásečnicových trhlin) díla, na které by se sankce nevztahovaly.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. města Louny