

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	město Louny
sídlo:	Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený:	Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru správy majetku
IČO/ DIČ:	00265209 / CZ00265209
profil:	https://zakazky.mulouny.cz/
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace veřejného osvětlení města Louny – 1. etapa
Režim a druh zakázky / řízení:	nadlimitní / dodávky / otevřené řízení
Zahájení řízení:	15.12.2023 odesláním do VVZ, resp. TED

v Mostě, dne 28.12.2023

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 21.12.2023 v 9:53 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující vysvětlení.

Žádost: „Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli 6ks nových světel VO má být klasických, nebo zda se může jednat i o solární lampy? Děkuji“.

Odpověď: Všechna svítidla obsažená v zadávací dokumentaci předpokládají standardní napájení ze sítě nikoli z lokálního solárního zdroje. Zadavatel trvá na znění ZD.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.12.2023 ve 14:32:14 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující vysvětlení.

Žádost: „Přestože má difuzor především ochranný účel, nelze u něj zcela zamezit odrazu světla, jak jsme popsali v předešlém dotazu - z toho důvodu jsme se ptali na materiálové složení - prosím tedy o ujištění: budete akceptovat částečný odraz světelného toku? Pokud toto akceptovat nebudete, nelze podat nabídku, která by splňovala podmínku "světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů"“.

Odpověď: V zadávací dokumentaci jsou v kapitole Optika a náhradní teplota chromatičnosti specifikovány požadavky na sv. zdroj a distribuci světelného toku jakožto optického systému svítidla. Na požadavcích ZD zadavatel trvá. Difuzor má zejména ochranný účel a požadavky na jeho vlastnosti jsou popsány taktéž v ZD. Z hlediska významu výše popsané optické části zadavatel parametry nijak nevynezuje.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. města Louny