

PLOCHA VÝKOPU V CHODNÍKU 1,48 m2, V TERÉNU 1,22 m2, PLOCHA PÍSKOVÉHO OBSYPU 0,19 m2
HLOUBKA VÝKOPU MIN. 1 350, FÓLIE ŠEDÁ
PODMÍNKY PRO PAŽENÍ VÝKOPŮ, NUTNOST POUŽITÍ PAŽENÍ.
CHARAKTERISTIKA ZEMIN:
HRUBOZRNNÉ ZEMINY 800mm
JEMNOZRNNÉ ZEMINY 1 500mm
S OHLEDEM NA BLÍZKOST SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ, INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ, KOMUNIKACÍ A TYPU ZEMINY 1 300mm
ZÁSYP BUDE HUTNĚN PO 200mm, V TERÉNU NA Mvd VĚTŠÍ NEŽ 30 MPa, VE VOZOVCE NA Mvd 60MPa, V CHODNÍKU NA Mvd 45MPa.
VÝKOP VE VOZOVCE A V JEJÍ BLÍZKOSTI MUSÍ BÝT OZNAČEN DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI. ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI MUSÍ BÝT OZNAČEN OSVĚTLENÍM TYP 1. VÝKOP MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROTI PÁDU OSOB
NA POTRUBÍ UMÍSTIT MĚDĚNÝ SIGNALIZAČNÍ VODIČ O PLOŠE 6 mm2. VODIČ PŘIPÁJET K VODIČI HLAVNÍHO ŘADU, SPOJ IZOLOVAT PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI. VODIČ UKONČIT POD VÍKEM ŠACHTY DÉLKOU MIN. 300 mm.

	vypracoval:	kontroloval:	schválil:	datum	změna	poř. č.
	ING V. NOWAK	604 560846	ING V. NOWAK	08/2020		
	akce: PROKOPA HOLÉHO 2 632, LOUNY			stupeň	poč. A4	Č. kopie
	KANALIZACE					
číslo zakázky: PROJ 1 483	objekt				1	
měřítko: 1:20	výkres: ŘEZ VÝKOPEM			archívní č.: 20–48–12		
investor: MĚSTO LOUNY	místo					