



VOYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v Lounech, ve správě Technické správy města Loun s.r.o.

Číslo vyjádření: **TSML VO 2020 046**

Žadatel:	MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň Gabriela Kratochvílová, kratochvilova@messor.cz
Důvod vydání vyjádření:	Existence sítí
Název akce:	REKONSTRUKCE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ (OSVOBODITELŮ), K.Ú. LOUNY
Zájemové území - Kat.území Louny	

Žadatel shora uvedenou žádostí určil zájemové území pro vydání vyjádření k existenci sítí. V zájemovém území je Technická správa města Loun s.r.o., správcem jen sítě veřejného osvětlení Města Loun (VO), a jako správce této sítě Vám sdělujeme, že

může dojít ke střetu

se sítě veřejného osvětlení Města Loun (VO), jejíž poloha je zakreslena v **příloženém zákresu** - výřezu z účelové mapy Technické správy města Loun s.r.o.

Při styku se stávajícím zařízením veřejného osvětlení žádáme o dodržení následujících podmínek:

1. Vámi plánovaná činnost bude prováděna v ochranném pásmu vedení VO. Toto pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu i stožáru VO, dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. V ochranném pásmu kabelů VO je povolen ruční výkop bez použití mechanismů.
2. Vytýčení pozemních sítí si investor objedná na svůj náklad nejméně 5 dnů před zahájením prací u firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o., Poděbradova 2384, 440 01 Louny (pan Slavík, telefon 724 645 959 nebo pan Kostka, telefon 724 802 773). Pro vytýčení je nutno předložit kopii vyjádření o existenci sítí, na základě kterého bude provedeno vytýčení.
3. Před záhozem kabelového vedení VO musí být přizván ke kontrole uložení kabelů technik správce sítě (Technická správa města Loun s.r.o.) tel. 605 205 202. O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.
4. Provádějící stavební firma v průběhu realizace stavby musí zajistit ochranu stávajícího veřejného osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací, včetně přejíždění kabelového vedení.
5. **Případné poškození nebo jiný kontakt** se stávajícím zařízením VO **je nutno okamžitě hlásit** na telefonní číslo 731 122 619 nebo 605 205 202.
6. Doba platnosti tohoto vyjádření je jeden rok.
7. Kabelové vedení VO ve vjezdu do objektu, pod chodníkem nebo cestou je nutno umístit do chráničky dle ČSN 33 2000.

Kontakt: telefonní číslo 605 205 202 nebo elektronicky na adresu: info@tsmlouny.cz.

Louny: 19. června 2020


zpracoval: Zdeněk Zeman