



VYJÁDRĚNÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

v Lounech, ve správě Technické správy města Loun s.r.o.

Číslo vyjádření: **TSML_VO_2024_011**

Žadatel:	M. Rybáková, projekty Louny tel. 777 980 305, projekty-louny@seznam.cz
Důvod vydání vyjádření:	Existence sítí
Název akce:	rekonstrukci stávajícího přívodu vody pro Pohřební ústav v Lounech
Zájmové území - Kat. území Louny	

Žadatel žádostí určil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci technické infrastruktury. V zájmovém území je Technická správa města Loun s.r.o. správcem jen sítě veřejného osvětlení (VO) Města Loun, a jako správce Vám sdělujeme:

- že **dojde ke střetu** s ochranným pásmem kabelu VO, s uvedenou sítí, poloha je zakreslena **v příloženém zákresu**, výřezu z účelové mapy Města Louny (MISYS),
- že **je nutné vytýčení zemního vedení VO**.

Při styku se stávajícím zařízením VO Vás žádáme o dodržení následujících podmínek:

1. Vámi plánovaná činnost bude prováděna v ochranném pásmu el. vedení. Toto pásmo je 1 m na každou stranu od kabelů i stožáru, dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. V ochranném pásmu kabelového vedení je povolen jen ruční výkop bez použití mechanismů.
2. Vytýčení pozemních sítí si investor objedná na svůj náklad nejméně 5 dnů před zahájením prací u firmy ELTODO-CITELUM s.r.o., Poděbradova 2384, 440 01 Louny (pan Kostka telefon 724 802 773 nebo pan Úlovec telefon 724 159 131). Pro vytýčení je nutno předložit kopii tohoto vyjádření k existenci technické infrastruktury, na základě kterého, bude provedeno samotné vytýčení. Investor zajistí prokazatelné seznámení pracovníků provádějící zemní práce s vytýčeným kabelovým vedením VO a s podmínkami práce v jejich blízkosti.
3. Před záhozem kabelového vedení musí být přizván ke kontrole uložení kabelů technik správce sítě (Technická správa města Loun s.r.o., telefon 605 205 202). O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.
4. Provádějící stavební firma v průběhu realizace stavby musí zajistit ochranu stávajícího zařízení VO, které se nachází v blízkosti stavby, před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací, včetně přejíždění kabelového vedení.
5. **Případné poškození nebo jiný kontakt** se stávajícím zařízením VO **je nutno okamžitě hlásit** na telefonní číslo 731 122 619 nebo 605 205 202.
6. Doba platnosti tohoto vyjádření je jeden rok.
7. Kabelové vedení VO ve vjezdu do objektu, pod chodníkem nebo cestou je nutno umístit do chráničky dle ČSN 33 2000.

Kontakt: telefonní číslo 605 205 202 nebo elektronicky na adresu: info@tsmlouny.cz.

Louny 2. února 2024

sepsal Zeman