

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 a PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

podle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel město Louny
sídlo: Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený: **Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace**
IČO/ DIČ: 00265209 / CZ00265209
profil: <https://zakazky.mulouny.cz/>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: **Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny - výměna kotlů**
Režim a druh zakázky / řízení: podlimitní / dodávky / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení: 21.06.2024 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V Mostě, dne 9.7.2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.06.2024 ve 13:24:18 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující odpovědi.

Žádost:

„Dotaz č.1

Žádáme o vysvětlení: Ve výkazu výměr se nachází tyto položky, žádáme o upřesnění

75	741122614	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	120,000		
76	34111554	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x25mm2	m	138,000		

Dotaz č. 2

Žádáme o vysvětlení: V Technické zprávě D1.4.4. ELEKTRO, REGULACE kde je pod bodem technické řešení **Nouzové osvětlení** popsáno, že pro nouzové osvětlení je navrženo LED s vlastním zdrojem, doba zálohování 1 hodina, svítidlo bude osazeno nad vstupními dveřmi ...není ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Žádáme o vysvětlení: Žádáme o vysvětlení položky č. 178 v záložce „741 Elektroinstalace – silnoproud“

178	741	PS	Poruchová signalizace: houkačka,světlo,čidlo CO, propojení	m	1,000		
-----	-----	----	--	---	-------	--	--

Dotaz č. 4

Žádáme o vysvětlení: Žádáme o vysvětlení části elektro a MaR, dle technické zprávy se má provést demontáž stávající elektroinstalace a tudíž je elektroinstalace nová včetně bezpečnostních prvků, zabezpečení kotelny.

Stávající rozvaděč je nevyhovující a nový není ve výkazu výměr.

Výkaz výměr neobsahuje všechny položky dle technické zprávy (proudové chrániče, kabelové trasy

Dotaz č. 5

Žádáme o vysvětlení: Ve výkazu výměr se nachází tyto položky, žádáme o upřesnění. Má tam být 2x montáž a nebo chybí materiál k jedné z montáží ?

156	771571112	PSV	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2	M2	4,8		
157	59761011	PSV	Dlažba keramická slinutá hladká do interiéru a exteriéru do 9 ks/m2 dle stávající	M2	5,28		
158	771574261	PSV	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m	M2	4,8		

Dotaz č. 6

Žádáme o dodání: Žádáme o dodání aktuální revize spalinových cest.

Dotaz č. 7

Žádáme o vysvětlení: Dle výkresové části elektro „Louny-D1.4.06 je řešení napojení na GSM – výkaz výměr neobsahuje, žádáme o doplnění položky.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel pracuje na vysvětlení, které uveřejní, jakmile obdrží odpovědi od projektanta.

V souvislosti se shora uvedeným zatím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takt, že tato nově končí dne 18.07.2024 v 15:30 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. města Louny