

Kominictví Hostinné, Vrchlabská 299 – Hostinné 54371

Kominový servis – Kominová technika

mob. 604 553188

Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy : 339/24 – SE

Datum vystavení zprávy: 29 .02.2024

Jméno a přímení způsobilé osoby (firma): Kominictví Hostinné, Vrchlabská 299, Hostinné
Sedláček Pavel – IČO – 12971235

Adresa kontrolovaného objektu: Městský úřad – KO1, Mírové náměstí 35, Louny

Majitel nebo uživatel spalinové cesty: MĚSTO LOUNY

Datum kontroly: 26.02. 2024

Specifikace kontrolované nebo čištěné spalinové cesty:

Spotřebič: 2 x plynový kotel zn. DIETRICH – DTO 350 na zemní plyn o jednotlivém maximálním výkonu 120 kW. Spotřebiče jsou stacionární s atm. hořákem a s přerušovačem tahu.

Kouřovod: Spotřebiče jsou zaústěny společným kouřovodem na samostatný komínový průduch. Kouřovod od spotřebičů je zhotoven z materiálu AK tř.17241, s kontrolními a čistícími otvory. Kouřovod je zateplen a pevně ukotven. **Kouřovod není dosavadním provozem narušen.**

Komíny: Spotřebiče jsou zaústěny na vícevrstvý kovový fasádní komín zn. ROKA s vnitřní vložkou z materiálu AK tř.17241 o průměru 300 mm, HU – cca. 20 m. Průměr a výška komínové vložky odpovídá diagramu pro posuzování průměrů komínových vložek na zaústěné spotřebiče. Kondenzát je sveden do sběrné nádoby pod jímačem kondenzátu. V patě komínového systému je zhotoven kontrolní otvor. Tento kontrolní otvor je opatřen plechovými komínovými dvířky, dostatečně zajištěnými. **Komínová vložka není dosavadním provozem narušena.**

Umístění spotřebiče: Spotřebiče jsou umístěny v KO – 1 v suterénu budovy.

Spalinová cesta je čistá po celé délce průchodná, je schopna bezpečně odvádět spaliny od uvedených spotřebičů do volného ovzduší.

SPALINOVÉ CESTY Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJÍ

Zjištěné nedostatky: Nebyly zjištěny žádné viditelné provozu bránící závady.

Termín odstranění nedostatků: _____



Podpis a razítko:

