

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 a PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

podle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel město Louny
sídlo: Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený: Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace
IČO/ DIČ: 00265209 / CZ00265209
profil: <https://zakazky.mulouny.cz/>
Zástupce pověřený organizací Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
zadávacího řízení: advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: **Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny – výměna kotlů**
Režim a druh zakázky / řízení: podlimitní / dodávky / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení: 21.06.2024 zveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 17.07.2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.06.2024 ve 13:24:18 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává následující odpovědi.

Dotaz č.1

Žádáme o vysvětlení:

Ve výkazu výměr se nachází tyto položky, žádáme o upřesnění

75	741122614	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	120,000		
76	34111554	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x25mm2	m	138,000		

ODPOVĚĎ:

Ve výkazu výměr došlo k chybě v kódech položek č. 75 a 76, tj. je chybně uveden i popis položky. Proto zadavatel žádá, aby dodavatelé tyto položky nacenily nulou.

Současně zadavatel upravil původní výkaz výměr, ve kterém již u položek č. 75 a 76 uvedl do jednotkové ceny nulu, a současně připravil propočet Ceny celkem a součtu položek (Příloha č. 7 Výzvy – výkaz výměr – Kotelna-Louny (oprava)).

Zadavatel připravil dodatečný výkaz výměr (příloha č. 2 tohoto vysvětlení), a to i ve vazbě na níže uvedené dotazy, ve kterém tyto položky opravil a jsou uvedeny v p. č. 6 a 7 takto:

p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	210290741R00	Montáž kabel Cu plný kulatý 3x2,5 mm	m	120,000		
7	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	138,000		

Dotaz č. 2

Žádáme o vysvětlení:

V Technické zprávě D1.4.4. ELEKTRO, REGULACE kde je pod bodem technické řešení **Nouzové osvětlení** popsáno, že pro nouzové osvětlení je navrženo LED s vlastním zdrojem, doba zálohování 1 hodina, svítidlo bude osazeno nad vstupními dveřmi ...není ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel tuto položku doplnil do Dodatečného VV, který je přílohou tohoto vysvětlení jako příloha č. 2_Dodatečný VV plynová kotelna.

Dotaz č. 3

Žádáme o vysvětlení:

Žádáme o vysvětlení položky č. 178 v záložce „741 Elektroinstalace – silnoproud“

178	741	PS	Poruchová signalizace: houkačka,světlo,čidlo CO, propojení	m	1,000		
-----	-----	----	--	---	-------	--	--

ODPOVĚĎ:

Poruchová signalizace je součástí regulace.

Dotaz č. 4

Žádáme o vysvětlení:

Žádáme o vysvětlení části elektro a MaR, dle technické zprávy se má provést demontáž stávající elektroinstalace a tudíž je elektroinstalace nová včetně bezpečnostních prvků, zabezpečení kotelny. Stávající rozvaděč je nevyhovující a nový není ve výkazu výměr.

Výkaz výměr neobsahuje všechny položky dle technické zprávy (proudové chrániče, kabelové trasy)

ODPOVĚĎ:

Dle projektanta je rozvaděč vyhovující, má potřebné revize. Ponechat dle požadavku zadávací dokumentace. Zadavatel přidal do Dodatečného VV položku č. 2, která se váže na úpravu rozvaděče.

Dotaz č. 5

Žádáme o vysvětlení:

Ve výkazu výměr se nachází tyto položky, žádáme o upřesnění. Má tam být 2x montáž a nebo chybí materiál k jedné z montáží?

156	771571112	PSV	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2	M2	4,8		
157	59761011	PSV	Dlažba keramická slinutá hladká do interiéru a exteriéru do 9 ks/m2 dle stávající	M2	5,28		
158	771574261	PSV	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m	M2	4,8		

ODPOVĚĎ:

Montáž je použita 2x jako vyrovnání podkladu, dodávka jednou. Nacenit dle zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6

Žádáme o dodání:

Žádáme o dodání aktuální revize spalinových cest.

ODPOVĚĎ:

Přílohou tohoto vysvětlení je Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty (příloha č. 3).

Dotaz č. 7

Žádáme o vysvětlení:

Dle výkresové části elektro „Louny-D1.4.06 je řešení napojení na GSM – výkaz výměr neobsahuje, žádáme o doplnění položky.

ODPOVĚĎ:

Položka byla doplněna do Dodatečného VV, který je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení.

Dále zadavatel doplňuje Stavební povolení ze dne 01.07.2024, spis. značka MULN/6482/2024/SU/PM, které je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Seznam příloh:

1. Stavební povolení
2. Dodatečný VV plynová kotelna
3. Revize spalinové cesty – dotaz č. 6
4. Příloha č. 7 Výzvy – výkaz výměr – Kotelna-Louny (oprava)

V souvislosti se shora uvedenými úpravami zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, takže tato nově končí dne 05.08.2024 v 15:00 h.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. města Louny