



EL.SOUSTAVA: 3/PE/N, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
AUTOMATIČKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČI, POJISTKAMI)
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

D.1

SO 401

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Investor: Město Louny Mírové náměstí 35 440 01 Louny iČ: 00265209		Stavba: Ul. Na Horizontu a ul. Průmyslová, V.O. DSP a RDS, nasvícení 5ks přechodů pro chodce	Projektant: PERFEKT ELEKTRO s.r.o. Londýnská 254/7, 120 00 Praha malak@perfektelektro.cz	
Kraj: Ústecký	Obec: Louny	SOI/O/PS.: ..	Schválil: Ing. Matuš Mařák	
Datum vydání: 10/23	Stupeň: DSP	Název přílohy: PŘECHOD 1-3	Č. zakázky: 22.03.10	
Hlavní projektant: IMARI spol. s r.o. Herdovská 935, 198 00 Praha imariprojekt@seznam.cz		Form. A4: 12xA4	Měřítko: 1:250	<div><div>Paré č.:</div><div>Část: <div>D.1.1</div></div><div>Příloha č.: <div>101</div></div></div>