

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

podle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel město Louny
sídlo: Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený: Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace
IČO/ DIČ: 00265209 / CZ00265209
profil: <https://zakazky.mulouny.cz/>
Zástupce pověřený organizací Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
zadávacího řízení: advokat@hebký.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: ZŠ Školní – stavební úpravy kuchyně - III
Režim a druh zakázky / řízení: nadlimitní / stavební práce / otevřené řízení
Zahájení řízení: 01.10.2024 odesláním do VVZ, resp. do TED

V Mostě, dne 30.10.2024

Zadavatel obdržel e-mailem dne 17.10.2024 ve 12:46 hodin dotazy k upřesnění zadávací dokumentace, na které podává následující odpovědi.

DOTAZ č. (1): Při Prohlídka místa plnění bylo zjištěno že nerez. pohled včetně osvětlení je již po rekonstrukci a nemá být součástí tohoto výběrové řízení. Prosím o aktualizaci výkazu výměr.

38	741372051R	Svítidla LED interiérová v podhledu - dodávka a montáž, přísl.	soubor	1.000
62	767583341	Montáž podhledů	m2	112.910
63	19416990R	nerez podhled, přísl.	m2	124.201
64	767585112R	Montáž podhledů - vzduchotechnické mřížky 200x500 mm	kus	12.000

ODPOVĚĎ: V návaznosti na žádost byl projektantem opraven výkaz výměr (dále také VV), který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

DOTAZ č. (2): Výkaz výměr neobsahuje ochranu (zakrytí) již provedeno nerez. pohledu. Prosím o doplnění do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ: V návaznosti na žádost byl projektantem opraven výkaz výměr (dále také VV), který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením, a to pol. 64.

DOTAZ č. (3): Ve výkazu výměr je položka "Finanční rezerva". Není nikde specifikováno jak má být naceněná. Jak má být tato položka oceněná?

92	052002000	Finanční rezerva	...	1.000
----	-----------	------------------	-----	-------

ODPOVĚĎ: V návaznosti na žádost byl projektantem opraven výkaz výměr, položka „Finanční rezerva“ byla vypuštěna, tj. nebude naceňována.

DOTAZ č. (4): V zadávací dokumentaci část "2.1 Předmětem zakázky" je specifikováno, že součástí části "Chladicí boxy v 1.NP" má být "instalace systému chlazení a mražení".

Systému chlazení a mražení není uveden ve výkazu výměr ani specifikován v projektové dokumentaci. Má být "instalace systému chlazení a mražení" součástí stavebních prací nebo patří do části "gastra zařízení"?


instalace systému chlazení a mražení, dopojení ZTI a odvodu kondenzátu, připojení na elektroinstalaci

ODPOVĚĎ: Předmětem plnění/díla dle této zakázky je dodávka a montáž PUR panelů a dveří. Ostatní dodávky související s uvedením do provozu chladících a mrazících boxů není součástí plnění této zakázky. Tuto část bude realizovat jiný dodavatel.

Pouze pro úplnost zadavatel upřesňuje pojem „Kompletizovaná dodávka“, která bude součástí dodávky gastru, a znamená kompletní funkční realizaci chladících a mrazících boxů, systémový PUR box s dveřmi, systém chlazení/mražení včetně kompresorů, vedení chlazení, jednotky chlazení/mražení, příslušné rozvaděče a regulace/obsluha.

DOTAZ č. (5): Ve výkazu výměr je uvedeno, že má být dodáno a namontováno 28 kus svítidel, dle projektové dokumentace: (výkres Příloha č. 5 - pud_2np_podhled.pdf) je zakresleno 32kusů svítidel. Prosím o upřesnění kolik svítidel je součástí poptávky, případně o aktualizaci výkazu. výměr.

39	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové	kus	28.000
40	34825012R	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 1200x600 mm, 40W, 4000 K	kus	28.000



ODPOVĚĎ: Ve VV došlo k opravě počtu svítidel.

V souvislosti se shora uvedenými úpravami zadávacích podmínek a prodloužením s odpovědí na žádost o 5 pracovních dní, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto, že tato nově končí dne 19.11.2024 v 15:00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. města Louny