

Administrativně vyřizuje:

Radomír SUMIČ

725 805 880

radomir.sumic@pdprojekce.cz

Technické dotazy:

ing. Milan TESAR

734 152 250

milan.tesar@pdprojekce.cz

Datum 31.07.2020

Naše značka 19-032-2

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

Název stavby:

Louny – revitalizace sídliště pod kasárnami

Místo stavby:

prostor stávajícího sídliště pod kasárnami, ohraničený cca ulicemi ČSA, 28. října, Františka Chlouby a částečně Karla Aksamita

Katastrální území:

Louny (687391)

Charakter stavby:

novostavba, rekonstrukce

Stupeň dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace – dle přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

Stavebník:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, IČO: 002 652 09

Vážení,

v zastoupení stavebníka Vás žádáme o vyjádření resp. o doplnění vyjádření ze dne 15.6.2020 ke shora uvedené dokumentaci pro účely společného povolení stavby.

Dokumentace byla doplněna po vyřešení kolizí na základě požadavků správců sítí TI.

Stručný popis

Základním cílem návrhu bylo nové uspořádání veřejných prostranství uvnitř a v okolí sídliště, vytvoření jasné hierarchie a jednoznačné vymezení jednotlivých funkcí prostoru. Návrh řeší nové uspořádání zpevněných ploch mezi bytovými domy a jednoznačně vymezuje jednotlivé funkce přilehajícího veřejného prostoru, řešeného zpravidla již z povrchů nezpevněných.

Jednotlivým prvkem návrhu je snaha o nalezení rovnováhy mezi jednotlivými plochami. Rozsah komunikací se plošně mírně snižuje, nově jsou navržena řádně organizovaná zpevněná parkovací stání a nové chodníky, respektující přirozené pěší trasy. K tomu posléze vhodné plochy pobytové a volnočasové mezi jednotlivými bytovými domy.

Vzhledem k rozsahu stavby je stavba dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha 11) dělena na následující stavební objekty:

- SO101 – Komunikace a zpevněné plochy *(stavba hlavní souboru staveb)*
 - SO301 – Vodovodní přípojky
 - SO401 – Veřejné osvětlení
 - SO701 – Polopodzemní kontejnery
 - SO702 – Polopodzemní kontejnery
 - SO801 – Vegetační úpravy
 - SO901 – Mobiliář
 - SO902 – Hřiště a fitness prvky
- (stavby vedlejší souboru staveb, případně nově umísťované)*

Dotčené parcely

Viz C.4 Výpis dotčených parcel.

Dokumentace stavby přístupná online

Vzhledem k rozsahu dokumentace je v příloze této žádosti pouze souhrnná část.
Celá dokumentace stavby je přístupná online na následujícím odkazu:

[>> ODKAZ <<](#)

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem,
Radomír Sumič

Přílohy:

Dokumentace - Souhrnná část stavby

.....

Za správce VO ve městě Louny v pořádku –

- jen připomínám hlavní průjezdná ulice ČSA od příjezdu z 28.října po ul. Fr.Chlouby svítidla s telotou barvy světla NW – tedy 4000K a ostatní kolem domů, parků a ostatních ulic teplotu 3000K v blízkosti domů typu „backlight“..... má to vztah i k přechodovým svídlům – musí mít jinou teplotu barvy bílé dle EU - tedy když je ulice NW, přechod musí být WW a naopak..... aby se odlišila výraznost osvětlení přechodu..
- Všechny stožáry dole s ochrannou manžetou

Děkuji.



Tomáš Smetana
vedoucí středisek veřejné osvětlení
a parkoviště ve městě Louny
Technická správa města Loun s.r.o.
tel.: +420 605 205 202

mail: tomas.smetana@tsmlouny.cz