



Váš dopis zn.:  
ze dne:  
Naše značka: O20690078519/OTPCMO/VR  
Vyřizuje: Radek Vlasák  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) /  
Datum: 26.08.2020

e-mail  
[radomir.sumic@pdprojekce.cz](mailto:radomir.sumic@pdprojekce.cz)

**Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	Louny – revitalizace sídliště pod kasárnami
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD pro územní a stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Louny
	Část obce, ulice, č.p.: Louny 28. října, Čs. Armády, K. Aksamita
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Louny p.p.č. dle PD
Žadatel:	Radomír Sumič
Adresa, tel., e-mail	Roudnice, Švermova 1338 tel.725 805 880 <a href="mailto:radomir.sumic@pdprojekce.cz">radomir.sumic@pdprojekce.cz</a>
Investor:	Město Louny
Projektant:	Ing. Milan Tesař
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	<b>Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí</b>
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

Popis navrhovaného řešení:

Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště na východním okraji města, místními označovanými jako sídliště „Pod kasárnami“. Řešený prostor je cca vymezen ulicemi 28. října, Čs. Armády a Karla Aksamita. Jedná se o komplexní rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury v prostoru užívaném jako komunikace (vozovka + chodník + stání), respektive v těsné blízkosti vozovky a pěších komunikací (dětská hřiště + krajinářské úpravy). Navrhuje se výstavba vodovodních přípojek pro 3 ks tzv. pítek.

**S předloženou PD k územnímu a stavebnímu řízení souhlasíme za dodržení těchto podmínek:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Podmínky ochrany existujícího zařízení provozovaného společností Severočeské vodovody a kanalizace při realizaci stavby.

- V rámci vytyčení bude provedena kontrola umístění, šoupat, hydrantů, a ostatních zařízení, které mohou výše uvedenou stavbou být dotčeny. O této kontrole bude proveden zápis a tento počet zařízení bude uveden v zápisu, při kolaudaci musí souhlasit počet zařízení umístěných v chodníku s počtem zařízení před zahájením stavby
- V zájmovém území se nachází vodovodní řady do DN160 a kanalizace do DN 500 **z tohoto důvodu je stavebník povinen minimálně 15 pracovních dní před zahájením stavby** zajistit vytyčení sítí ve správě naší společnosti přímo na místě a to na objednávku na tel.: 840 111 111 nebo přes e-mail: info@scvk.cz. Doklad o vytyčení bude předložen technickému útvaru **před započítím užívání stavby.**
- Existence vodovodních a kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích platném znění). Při provádění výkopových prací dojde ke křížení přípojek z tohoto důvodu se o informaci přesného umístění přípojek obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Z důvodu, že PD byla vypracována jen na základě orientačního zákresu sítí a nedošlo k vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu v místě stavby bude umístění stožárů VO před zahájením stavby konzultováno s provozem Louny p. Dvořák tel:725542371 a p. Kladiovo tel. 724113048. V případě, že by se stožáry VO nacházely v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace povolíme jejich umístění min. 1m od vodovodního a kanalizačního řadu s tím, že základy stožáru budou zasahovat 1 m pod vodovodní a kanalizační řad.
- **Minimálně 15 dní před zahájením stavby** stavebník písemně uvědomí zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., provoz vodovodů a kanalizací Louny o zahájení stavebních prací.
- Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod – p. Dvořák tel.725542371 kanalizace – p. Kladiovo tel.724113048) **Kopie zápisu bude předložena technickému útvaru před započítím užívání stavby. (Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu).**
- V případě, že by umístění jednotlivých lamp neodpovídala vzdálenosti uvedené v PD a bylo by nutné je umístit v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Je nutné práce zastavit a projednat případnou změnu umístění s p. Vlasákem tel.736633526
- dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Veškeré škody způsobené na zařízení, které je ve správě naší společnosti, stavební činností v jeho ochranném pásmu hradí stavebník.
- v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze
  - a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  - b) vysazovat trvalé porosty,
  - c) provádět skládky, provádět terénní úpravy bez souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- **Při křížení a souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.
- **Při souběhu a křížení podzemních sítí** nutno před zahájením zemních prací polohu stávajícího zařízení ve správě naší společnosti včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami. V místě křížení bude

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



provedeno obnažení vodovodního řadu. Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovod – p.Dvořák tel.725542371 kanalizace – p. Kladivo tel.724113048) Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Doklad o kontrole bude předložen technickému útvaru před započetím užívání stavby.

- Při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činností na zařízení ve správě naší společnosti. Vzniklé škody bude hradit investor akce.
- V případě výstavby bezvýkopovou technologií, **požadujeme před zahájením výstavby předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci. Kde budou stanoveny nejvyšší dovolené směrové a výškové odchylky. Na základě této PD bude určeno místo pro zahájení startovacích jam.** O předložení této PD bude proveden zápis ve stavebním deníku. Při realizaci stavby bezvýkopovou technologií bude dodržena norma ČSN EN 12889 zvláště bod 7.5 shromažďování údajů během bezvýkopového provádění. Tyto podklady nám budou po ukončení prací předány
- Neprodleně musí být oznámeno každé sebemenší poškození vodovodního a kanalizačního řadu vč. signalizačního vodiče.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na vodovodním řadu musí být neustále udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řadu.
- V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- **Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě naší společnosti.**
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zástupci naší společnosti. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu technickým útvarem.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 00 Teplice, Přítkovská 1689  
415 00 Teplice, Přítkovská 1689  
referent technickoopravozní činnosti  
IC: 49099451

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 00 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IC: 49099451 • DIČ: CZ49099451

