

Radomír Sumič  
Projekce dopravní Filip s.r.o.  
Švermova 1338, 413 01 Roudnice n.L.

T: 725 805 880, 416 831 624  
E: [radomir.sumic@pdprojekce.cz](mailto:radomir.sumic@pdprojekce.cz)  
[www.pdprojekce.cz](http://www.pdprojekce.cz)

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
ENH/LOU/KN/040/2020

Vyřizuje

Datum

19-032-2

Nezbeda Karel

26.6.2020

Věc: Vyjádření pro účely společného povolení stavby  
Název akce:

## Louny – revitalizace sídliště pod kasárnami

V prostoru projektovaných úprav se nachází naše inženýrské sítě.

V zájmové oblasti se nachází naše teplovodní rozvody tepla. Z části v průchozím topném kolektoru a z větší části v topné kanálu.

V příloze zakreslení rozvodů tepla ENERGIE Holding a.s. na sídlišti 28.říjen.

Podmínky stavby :

Pokud stavba bude zasahovat do našich teplovodních rozvodů ,tak bude nutné z Vaší strany dodržet tato opatření:

- Před započítáním stavby bude podle požadavku stavebníka provedeno vytyčení sítí rozvodů tepla Energie Holding a.s. Vždy kontaktovat zástupce na tel. čísle 727 959 480 pan Jan Novák
- Nad sítěmi Energie Holding a.s. a v ochranném pásmu 2,5 m od krajní podélné hrany topného kanálu na každou stranu nejsou povoleny žádné stavby.
- Neprovádět nad topným kolektorem, topným kanálem ( dále TK) a přípojkami k objektům změnu výšky krycí vrstvy terénu (skrývku a navážku zeminy )
- Při provádění rekonstrukcí inženýrských sítí nesmí dojít ke vstupu do topného kanálu. Jinak nutno konzultovat se zástupci ENERGIE Holding a.s.
- Pokud se budou provádět výkopy nad kolektorem, topným kanálem ,(v ochranném pásmu) tak bez použití těžké techniky, vibračních mechanismů. Hrozí poškození zařízení, propadnutí do TK a poškození potrubních rozvodů.
- Po vykopání bude přizván zástupce Energie Holding a.s. ke kontrole.
- Zpětná úprava před zasypáním výkopu bude provedena pod dohledem zástupce Energie Holding a.s., výkop bude proveden do původního stavu

- Požadavek na přizvání k výkopu bude v předstihu dva dny na tel. čísle 727 959 480 pan Jan Novák
- Přikládáme zakreslení našich topných kanálů – přípojek k objektům v sídlišti 28.října Louny.

Závěr:

Jinak k uvedenému stavebnímu záměru nemáme připomínek.

S pozdravem



**ENERGIE Holding a.s.**  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5 - Jinonice  
IČ: 275 94 301  
DIČ: CZ27594301 (9)

Karel Nezbeda  
Vedoucí CZT Louny  
ENERGIE Holding a.s.

Příloha:

Teplovodní síť ENH 28.říjen Louny

