



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Žatec
Chmelařské náměstí 347
43801 Žatec

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
Roudnice nad Labem
413 01

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
14. 07. 2020

Č.j.:
HSUL- 3880-2/ŽA-2020
Ev.č. 359 PD/PRE-Kn/2020

VYŘIZUJE/KONTAKT
por. Ing. Martin Knespl
tel. 950 411 154
martin.knespl@ulk.izscr.cz

ŽATEC
12. 08. 2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Louny – revitalizace sídliště pod kasárnami

Místo stavby: k.ú. Louny, prostor cca ohraničený ulicemi ČSA, 28. října, Františka Chlouby a Karla Aksamita

Stavebník – investor stavby: Město Louny, Mírové náměstí 35, Louny

Předložený druh dokumentace: Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení z června 2020, zpracovatel Ing. Milan Tesař, kontroloval Ing. Josef Filip, Ph.D., ČKAIT 0401915.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Žatec (dále jen „HZS Žatec“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. 07. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- požární bezpečnostní řešení (str. 38 a 39 souhrnné technické zprávy) z června 2020, Ing. Milan Tesař, autorizoval Ing. Josef Filip, Ph.D., ČKAIT 0401915,

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Petr Svoboda
rada
ředitel Územního odboru Žatec
HZS Ústeckého kraje

v z. mjr. Mgr. Jakub Vlček
vrchní komisař
vedoucí pracoviště IZS a služeb ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky

Přílohy 1/1

Souhrnná technická zpráva odeslána Českou poštou.