



H-PRO GEO s.r.o.  
Nerudova 1022/16  
Litoměřice  
412 01 PŘEDMĚSTÍ



D0000000102173736803

NAŠE ZNAČKA  
001149871971

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 12. 7. 2024

## Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 2. 7. 2024 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 977, 5092/5, 5086/2 v katastrálním území Louny vedená pod názvem „Rozšíření parkovacích míst v ulici Husova“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení VN; podzemního vedení NN** v našem majetku.

**Litujeme, ale z níže uvedeného důvodu nesouhlasíme s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.**


### Odůvodnění:

Pro posouzení Vaší projektové dokumentace požadujeme předložit koordinační situaci stavby s přesným zákresem našich sítí, okótovanou tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, v jaké vzdálenosti od jednotlivých částí stavby se distribuční zařízení nachází. Dále je do koordinační situace nezbytně nutné uvést hloubky uložení podzemního vedení pod uvažovanými komunikacemi (vozovky, vjezdy, chodníky, cyklostezky apod.). Bez těchto údajů nelze vydat souhlasné stanovisko.

Nad kabelovým vedením nebudou zřizována parkovací stání. Základy, obrubníky, svislé dopravní značení apod. budou při souběhu umístěny ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu podzemního kabelového vedení. Žádáme Vás předložení projektové dokumentace se zpracovanými požadavky z výše uvedených informací. V případě, že nebude možné dodržet podmínky ochranného pásma, a nenajdete jiné řešení, bude nutné podat žádost o přeložku distribučního zařízení. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění.

Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Regionální obsluha

ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál  
([www.cezdistribuce.cz/dip](http://www.cezdistribuce.cz/dip)) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na [www.cezdistribuce.cz/proud](http://www.cezdistribuce.cz/proud)).

