



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O24690094563/ÚTPCMO/Pě

Vyřizuje: Luděk Pěchota

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 26.07.2024

e-mail

napravnikova@h-progeo.cz

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rozšíření parkovacích míst v ulici Husova
Účel vyjádření:	K územnímu a stavebnímu řízení
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Louny
	Část obce, ulice: í č.p.:
	Katastrální území: Louny parcelní číslo: 977, 5092/5, 5086/2
Žadatel:	H-PRO GEO s.r.o
Adresa, tel., e-mail	napravnikova@h-progeo.cz
Investor:	Město Louny
Adresa, tel., e-mail	Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Projektant:	Jakub Geltner, Ing. Pavel Jakoubek
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Nebylo
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Stavba bude sloužit ke zvýšení parkovacích kapacit v lokalitě železniční stanice, ke zlepšení nástupu a výstupu osob z MAD, k propojení parku a výpravní budovy bezbarierovým chodníkem. V rámci stavby nevznikají žádná nová ochranná pásma ani nová chráněná území. Odvodnění zůstává stávající, dochází pouze k přesunu uličních vpustí na nové pozice. Dojde k umístění dvou lamp VO u přechodu pro chodce.

S vydáním územního a stavebního povolení dle předložené PD souhlasíme za dodržení těchto podmínek:

V zájmovém území se nachází vodovodní a kanalizační řad do DN 500. Před realizací stavby budou sítě ve správě naší společnosti ověřeny přímo na místě a to na objednávku min. 5 pracovní dny předem na tel: 840 111 111 nebo přes e-mail: info@scvk.cz. V rámci vytyčení bude provedena kontrola umístění šoupat, poklopů a ostatních zařízení, které mohou výše uvedenou stavbou být dotčeny. O této kontrole bude proveden zápis a tento počet zařízení bude uveden v zápisu, při kolaudaci

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



musí souhlasit počet zařízení umístěných v chodníku s počtem zařízení před zahájením prací. Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zástupcem provozu vodovody Louny zápisem ve stavebním deníku vodovod p. Dvořák tel: 725 542 371, kanalizace p. Kladivo tel: 724 113 048. Zahájení prací nám musí být oznámeno min. 14 dní před zahájením prací.

Existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích platném znění). Z tohoto důvodu se o informaci přesného umístění přípojek obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 8 je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén. Technickému útvaru bude před započetím užívání stavby předložen zápis o kontrole splnění této povinnosti potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. provoz Louny.

Stávající počet uličních v pustí musí být zachován. Při přemístění uličních v pustí musí být využito stávající napojení. Nové napojení do kanalizačního řádu není povoleno.

Umístění lamp VO bude odsouhlaseno po vytýčení vodovodního a kanalizačního řádu provozem vodovodu a kanalizací Louny vodovod p. Dvořák tel: 725 542 371, kanalizace p. Kladivo tel: 724 113 048. O toto odsouhlasení požádejte min. 5 pracovních dní před umístěním VO.

V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze bez souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. provádět, zemní práce, stavby, umísťovat zeleň, konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.

Ochranná pásma jsou u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §24 odst. 3,5 je stavebník povinen provést přeložku stávajícího vodovodu nebo kanalizace, pokud se bude výrazně měnit výšková úroveň povrchu. Všechny náklady spojené s přeložkou výše uvedeného vodovodu nebo kanalizace zajišťuje stavebník.

Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti bude v průběhu nebo při přerušení činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Veškeré škody způsobené na zařízení, které je ve správě naší společnosti, stavební činností v jeho ochranném pásmu hradí stavebník.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

Při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činností na zařízení ve správě naší společnosti. Vzniklé škody bude hradit investor akce. Neprodleně musí být oznámeno každé sebemenší poškození výše uvedeného kanalizačního řádu.

Poklady na kanalizačním řádu musí být neustále udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo kanalizačního řádu.

V ochranném pásmu kanalizace mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.

Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě naší společnosti. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zástupci naší společnosti. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu technickým útvarem.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

151

Luděk Pěchota

referent technicko provozní činnosti