

Evidence vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky s názvem				
Výměna plynových kotlů - Kulturní dům a Vrchlického divadlo, Louny - II. vyhlášení				
Poř. č.	Žádost o vysvětlení ZD	Datum	Vysvětlení ZD	Datum
Vysvětlení ZD č. 1				
1	Dotaz č.1 Ve výkazech výměr na Kulturní dům i Vrchlického divadlo chybí položka pro neutralizační zařízení. Žádáme o doplnění. Dotaz č.2 Ve výkazu výměr na Vrchlického divadlo, v oddíle odvod kondenzátu, chybí položka „zařízení pro přečerpávání kondenzátu“. Žádáme o doplnění.	12.11.2025	Ad 1 a 2) Zadavatel uveřejňuje nový soubor s názvem: "P3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev 1." Došlo k úpravě VV - Kulturní dům - rozpočet 3 a Vrchlického - rozpočet 3.	14.11.2025
Toto vysvětlení má za následek změnu lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje, a to do 19.12.2025 do 10:00 hod. Zadavatel uveřejňuje nový soubor s názvem: "P3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev 1."				
Vysvětlení ZD č. 2				
2	Dobrý den, naše společnost by se ráda zúčastnila veřejné zakázky „Výměna plynových kotlů – Kulturní dům a Vrchlického divadlo, Louny – II. vyhlášení“. V zadávací dokumentaci a také na portálu poptavej.cz je uveden termín odevzdání nabídky 11.12.2025. U zadavatele https://zakazky.mulouny.cz/contract_display_656.html je uveden termín 19.12.2025. Jaký termín je správný?	27.11.2025	Portál poptavej.cz není oficiálním zdrojem informací/zdrojem dokumentace k zakázce, ani certifikovaným elektronickým nástrojem zadavatele/profilem zadavatele. Veškerá dokumentace a informace jsou k zakázce uvedeny na profilu zadavatele Město Louny (viz kap. 1.4. zadávací dokumentace - https://zakazky.mulouny.cz/). Termín v zadávací dokumentaci byl upraven vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14.11.2025 na 19.12.2025 do 10:00 hod.(viz - vysvětlení ZD na profilu zadavatele).	27.11.2025
Toto vysvětlení nemá za následek změnu lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává, a to do 19.12.2025 do 10:00 hod.				
Vysvětlení ZD č. 3				
3	Dotaz č.1 Ve výkazu výměr na Vrchlického divadlo, „Vrchlického divadlo - rozpočet 2“ v oddíle „C - Kabele, vodiče a nosný materiál“ je špatně nastaven součtový vzorec v řádku excelu č. 99. Vzorec počítá =SUMA(H85:H98). Oddíl však začíná řádkem 84. Žádáme o úpravu vzorce tak, aby začínal „H84“.	08.12.2025	Ad 1 a 2) Zadavatel uveřejňuje nový soubor s názvem: "P3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev 2." Došlo k úpravě VV - Vrchlického - rozpočet 2.	11.12.2025
4	Dobrý den, k výše uvedenému veřejné zakázce máme tyto dotazy: -1. ve VV v sekci komín pro Vrchlického divadlo je uvedeno 20 x 2m plastové potrubí, v projekt. dokumentaci je ale uvedeno, že komín má 24 m -2. ve VV v sekci rozvod plynu pr. 54 jsou uvedeny stejné položky pro oba objekty, nesedí to s projekt. dokumentací -3. lze odeslat nabídku pomocí datové schránky? S el. nástrojem, který uvádíte zakázky.mulouny.cz nemáme žádnou zkušenost Děkujeme za odpověď.	10.12.2025	Ad 1 a 2) Zadavatel uveřejňuje nový soubor s názvem: "P3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev 2." Došlo k úpravě VV - Vrchlického - rozpočet 3 a VV - Kulturní dům - rozpočet 3. U komínu došlo k úpravě počtu ks a v soupisu pro divadlo jsou navíc položky 364-376 a 382-386. U kulturního domu jsou v oddílu kotlový okruh. Ad 3) Nabídky se podávají výhradně a pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje uvedeného v čl. 1.4 zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje jiný způsob podání nabídky.	11.12.2025
Toto vysvětlení má za následek změnu lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje, a to do 29.12.2025 do 10:00 hod. Zadavatel uveřejňuje nový soubor s názvem: "P3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_rev 2."				

