

Evidence vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky s názvem				
Technická správa - rekonstrukce a zateplení střechy včetně instalace FVE				
Poř. č.	Žádost o vysvětlení ZD	Datum	Vysvětlení ZD	Datum
Vysvětlení ZD č. 1				
			Zadavatel provedl doplnění v rozpočtu o položky týkající se nakládáním s azbestem. Zadavatel nahrazuje původní soubor a uveřejňuje nový soubor s názvem: "P4 Nabídková cena_rev 1."	29.01.2026
			Zadavatel dále opětovně uveřejňuje projektovou dokumentaci. a to ve formátu *zip. Z důvodu povolené max. velikosti jednoho souboru (50 MB) elektronického nástroje e-zak, je projektová dokumentace rozdělena do dvou samostatných *zip složek. Tato dokumentace nijak nehrazuje již zveřejněnou dokumentaci ve formátu *rar. Zadavatel uveřejňuje tento formát/zkomprimovaný soubor, jelikož se na něj telefonicky obrátil jeden z potenciálních účastníků s tím, že má potíže *rar soubory otevřít. Zadavatel uvádí, že soubory ve formátu *rar/*zip jsou, v souladu s vyhláškou č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, povolenými formáty.	29.01.2026
V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace dochází k prodloužení termínu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje, a to do: 4.3.2026 do 10:00 hod. Ostatní podmínky ZD zůstávají beze změny.				
Vysvětlení ZD č. 2				
	Dobrý den, chtěli bychom se zadavatele zeptat, z jakého důvodu požaduje u střídače stupeň krytí IP66? Velmi toomezuje možný výběr střídačů a komplikuje následný návrh FVE. Oproti IP65 se to v podstatě liší pouzeodolností proti silným proudům tryskající vody. Tato situace v podstatě nikdy za běžných podmínekenastane. Z praxe máme vyzkoušeno, že střídače s běžným krytím IP65, kterých je většina na českém trhu, bezvadněfungují jak v uzavřených tak i ve venkovních prostorech. Podmínka stupně krytí se nám tedy jeví jako nerelevantní při výběru vhodného střídače.	23.02.2026	Dotaz zasláný dodavatelem byl doručen po zákonem stanovené lhůtě. Zadavatel se rozhodl na něj reagovat. Jedná se o požadavek zadavatele. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje minimální technické podmínky střídače v souladu se zákonem a jedná se o podmínku kvality zboží, kterou lze splnit běžně dostupným zbožím na trhu (např. střídače SOLIS, SOLAX, HUAWEI). Toto vysvětlení nemá za následek změnu lhůty pro podání nabídek.	24.02.2026
Toto vysvětlení nemá za následek změnu lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává, a to do: 4.3.2026 do 10:00 hod. Ostatní podmínky ZD zůstávají beze změny.				
 DPU REVIT s.r.o. Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 - Nusle Aktualizováno: 24.2.2026 Ing. Sandra Fialová DPU REVIT s.r.o. Město Louny Mírové náměstí 35 440 01 Louny				