



Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše značka: O24690024257/ÚTPCMO/Pě
Vyřizuje: Luděk Pěchota
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 01.03.2024

e-mail
marie.haluzova@centrum.cz

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce komunikace v ul. Na Horizontu, Louny
Účel vyjádření:	K územnímu a stavebnímu řízení
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Louny
	Část obce, ulice: í č.p.:
	Katastrální území: Louny parcelní číslo: viz. 5087/9, 3367/1, 1192/2, 1188/2, 1185/2, 1185/5
Žadatel:	Ing. Marie Haluzová
Adresa, tel., e-mail	marie.haluzova@centrum.cz
Investor:	Město Louny
Adresa, tel., e-mail	Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Projektant:	Bc. Petr Wied
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Nebylo
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Rekonstrukce stávající místní obslužné komunikace, včetně obrubníků, krajnice, silničního příkopu a zeleně. Účelem návrhu řešení je oprava stávající poškozené vozovky a zajištění její dostatečné únosnosti pro vhodné dopravní zatížení. Délka trasy 606,04 m.

S vydáním územního a stavebního povolení dle předložené PD souhlasíme za dodržení těchto podmínek:

V zájmovém území se nachází vodovodní řad do DN 500 kanalizační řad do DN 500. Před realizací stavby budou sítě ve správě naší společnosti ověřeny přímo na místě a to na objednávku min. 5 pracovní dní předem na tel: 840 111 111 nebo přes e-mail: info@scvk.cz. V rámci vytyčení bude provedena kontrola umístění, šoupat, hydrantů,

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



uličních v pultu a ostatních zařízení, které mohou výše uvedenou stavbou být dotčeny. O této kontrole bude proveden zápis a tento počet zařízení bude uveden v zápisu, při kolaudaci musí souhlasit počet zařízení umístěných v chodníku s počtem zařízení před zahájením prací. Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zástupcem provozu vodovody Louny zápisem ve stavebním deníku vodovod p. Dvořák tel: 725542371 kanalizace p. Kladiwo tel: 724 113 048. Zahájení prací nám musí být oznámeno min. 14 dní před zahájením prací.

Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 8 je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén. Technickému útvaru bude před započetím užívání stavby předložen zápis o kontrole splnění této povinnosti potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. provoz Louny.

V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze bez souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. provádět, zemní práce, stavby, umísťovat zeleň, konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.

Ochranná pásma jsou u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §24 odst. 3,5 je stavebník povinen provést přeložku stávajícího vodovodu nebo kanalizace, pokud se bude výrazně měnit výšková úroveň povrchu. Všechny náklady spojené s přeložkou výše uvedeného vodovodu nebo kanalizace zajišťuje stavebník.

Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti bude v průběhu nebo při přerušení činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Veškeré škody způsobené na zařízení, které je ve správě naší společnosti, stavební činností v jeho ochranném pásmu hradí stavebník.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

Při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činností na zařízení ve správě naší společnosti. Vzniklé škody bude hradit investor akce.

Neprodleně musí být oznámeno každé sebemenší poškození výše uvedeného vodovodního a kanalizačního a vodovodního řadu vč. signalizačního vodiče.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodovodním a kanalizačním řadu musí být neustále udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu.

V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.

Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě naší společnosti.

Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zástupci naší společnosti.

V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu technickým útvarem.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

151

Luděk Pěchota

referent technicko provozní činnosti