



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O23690055033/ÚTPCMO/VR

Vyřizuje: Radek Vlasák

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Datum: 22.05.2023

e-mail

[buresova-a@seznam.cz](mailto:buresova-a@seznam.cz)

**Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Název akce:	Louny Holárkovy sady
Účel vyjádření:	<b>vyjádření k projektové dokumentaci</b>
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Louny
	Část obce, ulice, č.p.: Louny, Holárkovy sady
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Louny ppč. 2630, 2633, 2722/1, 2627, 2628, 2629/2, 4893, 4894, 5161/2,
Žadatel:	Ing. Alena Burešová
Adresa, tel., e-mail	Nové Strašecí, Pecínovská 79 tel. 604834810 <a href="mailto:buresova-a@seznam.cz">buresova-a@seznam.cz</a>
Investor:	Město Louny
Projektant:	Ing. Alena Burešová
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	<b>Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí</b>
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

Popis navrženého řešení :

Předmětem projektové dokumentace je návrh obnovy městského parku Holárkovy sady v Lounech.

**SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Výměna povrchu a obrub stávajících cest v parku, doplnění zpevněných ploch a zálivů pro lavičky. Vstupy do parku a trasy cest budou zachovány.

**SO 102 TERÉNNÍ STUPNĚ**

Vyrovnání výškového převýšení na konci tří cest pomocí terénních stupňů přes celou šíři cesty.

**SO 103 SCHODY U NÁDRAŽÍ**

Stavba nových schodů v místě původních schodů na vstupu do parku od nádraží.

**SO 900 MOBILIÁŘ**

Vybavení parku novými lavičkami a odpadkovými koši. Prvky mobiliáře budou v materiálovém provedení kov a dřevo a upevněny k betonovému základu.

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



S předloženým návrhem studie

**Souhlasíme**

Pouze za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Podmínky ochrany existujícího zařízení provozovaného společností Severočeské vodovody a kanalizace při realizaci stavby.

- V rámci vytyčení bude provedena kontrola umístění, šoupat, hydrantů, a ostatních zařízení, které mohou výše uvedenou stavbou být dotčeny. O této kontrole bude proveden zápis a tento počet zařízení bude uveden v zápisu, při kolaudaci musí souhlasit počet zařízení umístěných v chodníku s počtem zařízení před zahájením stavby.
- V zájmovém území se nachází vodovodní řady do DN200 kanalizační řady do DN1000 **z tohoto důvodu je stavebník povinen minimálně 15 pracovních dní před zahájením stavby zajistit vytyčení sítí ve správě naší společnosti přímo na místě a to na objednávku na tel.: 840 111 111 nebo přes e-mail: info@scvk.cz. Doklad o vytyčení bude předložen technickému útvaru před započítím užívání stavby.**
- Existence vodovodních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích platném znění). Při provádění výkopových prací dojde ke křížení přípojek z tohoto důvodu se o informaci přesného umístění přípojek obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- **Minimálně 15 dní před zahájením stavby** stavebník písemně uvědomí zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., provoz vodovodů a kanalizací Louny o zahájení stavebních prací.
- Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (vodovod – p. Dvořák <tel:725542371> kanalizace – p.Kladivo tel.724113048 **Kopie zápisu bude předložena technickému útvaru před započítím užívání stavby. (Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu).**
- dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Veškeré škody způsobené na zařízení, které je ve správě naší společnosti, stavební činností v jeho ochranném pásmu hradí stavebník.
- v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze
  - a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  - b) vysazovat trvalé porosty,
  - c) provádět skládky, provádět terénní úpravy bez souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- **Při křížení a souběhu podzemních sítí** musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda





- Při souběhu a křížení podzemních sítí nutno před zahájením zemních prací polohu stávajícího zařízení ve správě naší společnosti včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami. V místě křížení bude provedeno obnažení vodovodního řadu. **Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (vodovod – p.Dvořák tel:725542371 kanalizace – p.Kladivo tel.724113048 ). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Doklad o kontrole bude předložen technickému útvaru před započítáním užívání stavby.**
- Při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činností na zařízení ve správě naší společnosti. Vzniklé škody bude hradit investor akce.
- V případě výstavby bezvýkopovou technologií, **požadujeme před zahájením výstavby předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci. Kde budou stanoveny nejvyšší dovolené směrové a výškové odchylky. Na základě této PD bude určeno místo pro zahájení startovacích jam.** O předložení této PD bude proveden zápis ve stavebním deníku. Při realizaci stavby bezvýkopovou technologií bude dodržena norma ČSN EN 12889 zvláště bod 7.5 shromažďování údajů během bezvýkopového provádění. Tyto podklady nám budou po ukončení prací předány
- Neprodleně musí být oznámeno každé sebemenší poškození vodovodního a kanalizačního řadu vč. signalizačního vodiče.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodovodním řadu musí být neustále udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodovodního řadu.
- V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
- **Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě naší společnosti.**
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zástupci naší společnosti. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu technickým útvarem.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
Radek-Vlasák  
č. 49099451 DIČ: CZ49099451  
referent technickoopravozní činnosti  
383

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přitkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

