



TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ:
DO DN 20 20mm
DN 20–32 30mm
DN 40–100 JAKO DN
IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU.
POTRUBÍ SE STUDENOU VODOU OBALIT NETKANOU TEXTILIÍ,
NEBO IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU TL. 6mm.
ROZTEČ KONZOLÍ S PRYŽOVOU VLOŽKOU DLE POŽADAVKU
VÝROBCE TRUBEK. NAD ULOŽENÍM VE STĚNĚ MUSÍ BÝT MIN.
20mm OMÍTKY.
● PŘIPOJOVACÍ MÍSTO
- - - - - PITNÁ VODA
- . - . - TEPLÁ VODA
- - - - - CIRKULACE

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|----------|
| | vypracoval: | kontroloval: | schválil: | datum | změna | poř. č. |
| | ING V. NOWAK | 604560846 | ING V. NOWAK | 08/2020 | | |
| číslo zakázky | akce PROKOPA HOLÉHO 2 632, LOUNY | | | stupeň | poč. A4 | Č. kopie |
| PROJ 1 483 | objekt | | | | 2 | |
| měřítko | výkres | | | archivní č. | | |
| NENÍ | IZOMETRIE | | | 20–48–10 | | |
| investor | místo | | | | | |
| MĚSTO LOUNY | | | | | | |