

**e-mail**

projekty-louny@seznam.cz

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O24690039710/ÚTPCMO/VR

Vyřizuje: Radek Vlasák

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz /

Datum: 11.04.2024

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt čp. 2707 v k.ú. Louny
Účel vyjádření:	vyjádření k projektové dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Louny
	Část obce, ulice, č.p.: Louny
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Louny p.p.č. 1954/2; 1954/4; 1954/1; 1950/3; 1955; 5158
Žadatel:	Marcela Rybáková
Adresa, tel., e-mail	Cítiliby, Lounská 115 tel.777980305 projekty-louny@seznam.cz
Investor:	Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny
Projektant:	Tomáš Rybák
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrhovaného řešení:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci domovní části vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka od veřejného vodovodního řádu po vodoměrnou sestavu zůstane stávající. Vodoměrná šachta bude opravena a potrubí za vodoměrem bude vyměněno za nové z trub PE 32x1,9 mm SDR 17 RC PLUS v celkové délce 102,34m. Potrubí bude vedeno v hloubce 120-150 cm v jednotných 0.21%; 2%; 8.64% směrem k vodoměrné šachtě.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



Při realizaci vnitřních rozvodů nesmí dojít k poškození vodoměru výr. číslo 002163. Výše uvedený vodoměr je zaplombován na šroubení plombou číslo 629444 a 629449. K odplombování výše uvedeného vodoměru nesmí dojít bez našeho vědomí. Minimálně 5 pracovních dní před výměnou vodoměrné sestavy požádejte o rozplombování vodoměru mistra provozu vodovody Louny p. Dvořáka tel: 725 542 371 nebo přes email: libor.dvorak@scservisni.cz.

V případě, že by došlo k porušení plomb na šroubení bez našeho vědomí. Bude tento případ předán specialistovi přešetřovací odběrů k dořešení.

S předloženou dokumentací
souhlasíme bez připomínek

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Radek Vlasák
referent technickoprovozní činnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
383

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda